

令和4年6月29日

## レジオネラ属菌の検出について（報告）

### 1 概要

【日時】令和4年6月27日（月）15：00頃

【場所】余熱利用施設ののんこ温水センター 流水プール

【対応】レジオネラ属菌の検出結果を受け、直ちにプールの利用を中止しました。

### 2 レジオネラ属菌検出の経緯

水質検査分析機関（環境衛生科学研究所）による年2回の定期水質検査の採水を6月15日（水）に実施し、6月27日（月）15：00頃に、流水プールからレジオネラ属菌が検出されたとの連絡を受けました。

（検査結果：基準値の10CFU/100ml未満に対して、10CFU/100mlを検出）

※CFU：Colony Forming Unitの略称で、菌量の単位。10CFU/100mlとは、100ml中に菌が10個存在することを示しております。

### 3 6月27日（月）対応（※検出日）

時間	対応内容
15：00頃	・プールの利用を中止し、施設内に利用中止の案内を掲示しました。 ・県央保健所に経緯を報告、今後の対応の助言を受けました。 ※6月28日以降、水質再検査で基準値未満の結果が確認できるまで全館を臨時休館とすることといたしました。

### 4 その後の対応

日	対応内容
6月28日（火）	県央保健所の立入検査を受け、検出された流水プールと繋がる配管の清掃・消毒を実施しました。

※水質再検査の結果、安全が確認され次第、営業を再開する予定です。なお、検査結果が出るまで10日間程度かかる見込みです。

利用者の皆様には、ご心配とご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後さらに再発防止に向け全力で取り組んでまいります。

◎ この件に関する問い合わせ先

のんこ温水センター 0957-36-5888